Приложение № 2 к протоколу заседания
правления РЭК Омской области
от 18.12.13 № 70

Таблица № П1.5

Электрическая мощность по диапазонам напряжения филиала "ОМО им. П.И. Баранова" ФГУП

МВт

п.п.	Показатели	Базовый период 2012 г.					Период регулирования 2014,2015 г.				
		Всего	ВН	СН I	СН II	НН	Всего	ВН	СН I	СН II	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Поступление мощности в сеть, ВСЕГО	18,671			18,671	14,356	18,037			18,037	12,998
1.1.	из смежной сети	18,671			18,671	14,356				18,037	12,998
1.2.	от электростанций ПЭ										
	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)										
	от других организаций										
2.	Потери в сети	1,268			1,066	0,202	1,224			1,029	0,195
	то же в %	6,79			5,71	1,40	6,78			5,70	1,50
3.	Мощность на производственные и хозяйственные нужды	15,604			1,524	14,080	15,667			1,524	14,143
4.	Полезный отпуск мощности потребителям в т.ч.	17,404			17,605	14,154	16,814			15,485	12,804
4.1.	Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями	1,800			1,726	0,074	1,147			0,963	0,184
4.2.	Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка										
4.3.	в другие организации										